

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
6頁-5-(2)-③-ウ	自家発電設備	ATG1000	ガスタービン機関（高圧用）	6,600V, 1,000KVA	1	基	本館棟	ヤンマーエンジニアリング(株)
		YAP-200ES	水冷式ディーゼル機関（低圧用）	220V, 200KVA	1	基	本館棟	ヤンマーエンジニアリング(株)
		YAP150GSS-6RU	水冷式ディーゼル機関（低圧用）	220V/100V, 150KVA	1	基	西棟	ヤンマーエンジニアリング(株)
		AP150C-6T	水冷式ディーゼル機関（低圧用）	220V, 150kVA	1	基	周産期棟	ヤンマーエンジニアリング(株)
6頁-5-(2)-③-エ	蓄電池設備		地下貯蔵タンク	40,000L	1	式	小出槽及び燃料配管	—
		MSJ-200形	制御弁式据置鉛蓄電池	長寿命型, DC120V, 400Ah	54	個	操作・非常照明用	新神戸電気(株)
		SNSX-500	制御弁式据置鉛蓄電池	DC24V, 500Ah	12	個	発動機起動用（高圧用）	(株)GSユアサ
		SNSX-50-12	制御弁式据置鉛蓄電池	DC24V	2	個	発動機制御用（高圧用）	(株)GSユアサ
		SNSX-200	制御弁式据置鉛蓄電池	DC24V, 200Ah	12	個	発動機起動用（低圧用）	(株)GSユアサ
		MSE-100-6	制御弁式据置鉛蓄電池	DC24V, 100Ah	4	個	発動機起動用（西棟）	(株)GSユアサ
		REH40-12	制御弁式据置鉛蓄電池	DC24V, 40Ah	2	個	発動機起動用（周産期棟）	(株)GSユアサ
		SNSX-200	制御弁式据置鉛蓄電池	長寿命型, 200Ah	180	個	本館棟CVCF用	(株)GSユアサ
		MSE-150	長寿命型据置鉛蓄電池		180	個	周産期棟CVCF用	古河電池(株)
		6頁-5-(2)-③-オ	無停電電源装置	RE-UWTTT2075	無停電電源装置	医療用	1	式
SBU-503TT2	無停電電源装置			医療用	1	式	周産期棟	サンケン電気(株)
6頁-5-(2)-③-カ	直流電源装置	A0-32-120-50BD-ME	直流電源装置		1	式	操作・非常照明用	新神戸電気(株)
6頁-5-(2)-③-キ	電力監視用中央監視装置	savic-netFX	中央監視装置		1	式		アズビル(株)
			端末リモート機器		1	式		アズビル(株)
6頁-5-(2)-③-ク	照明制御盤	Free Fit light	照明制御盤		1	式		パナソニック(株)
6頁-5-(2)-③-ス	中央集塵装置		インレット弁		16	個		(株)日本シューター
			集塵局		1	台		(株)日本シューター
			ブロア		1	台		(株)日本シューター
			自動圧力調節装置		1	台		(株)日本シューター
6頁-5-(2)-③-ソ	外部（自転車置場）		ソーラーライト		1	台		—
6頁-5-(2)-③-タ	太陽光発電設備	P73D103KJ	多結晶シリコン電池（防眩仕様）	10kW, 56枚	1	式		山洋電気(株)
6頁-5-(2)-④-ア	電気時計		親時計		1	台		シチズン(株)
			子時計		270	台		
6頁-5-(2)-④-イ	電話設備	CX9000M2	電子交換機		1	台		日立製作所(株)
		CX8M-ATTA-0	据置型中継台		2	台		日立製作所(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			内線電話機		445	台		日立製作所(株)
			(内線電話機、多機能電話機、コードレス電話親機・子機 1式)					
6頁-5-(2)-④-ウ	放送設備		全館放送設備		1	式		TOA(株)
			会議室放送設備		1	式		TOA(株)
6頁-5-(2)-④-エ	呼出設備		インターホン		1	式		(株)ケアコム
			ナースコール		1	式		(株)ケアコム
			PHS		1	式		日立製作所(株)
			ワイヤレスコール		1	式		松下電工(株)
6頁-5-(2)-④-キ	テレビ共同聴視設備				1	式		マスプロ電工(株)
6頁-5-(2)-④-ク	電気錠		制御盤		1	式		アート(株)
			電気錠		47	ヶ所		アート(株)
			マイコンテンキー制御部		6	台		アート(株)
			マイコンテンキー操作部		9	ヶ所		アート(株)
6頁-5-(2)-④-コ	自動ドア設備		特殊自動扉		1	式		パナソニック電工エンジニアリング(株)
			企画スライド等		48	台		パナソニック電工エンジニアリング(株)
			自動ドア		14	台	ライクック室入口扉含む	(株)ナブコ
			自動ドア		2	台	アキオ室入口	寺岡オートドア(株)
			自動ドア		2	台	内視鏡棟	(株)ナブコ
			自動ドア		9	台	周産期棟	(株)ナブコ
7頁-5-(3)-②-ア	ボイラー設備	SQ-1500AS	小型還流蒸気ボイラ	最高使用圧力0.98MPa, 相当蒸発量1,500kg/h	3	基		三浦工業(株)
7頁-5-(3)-②-イ	圧力容器設備		円筒形第1種圧力容器	最高使用圧力温水側5Kg/cm <sup>2</sup> , 蒸気側2Kg/cm <sup>2</sup>	2	基	有効容量6m <sup>3</sup>	(株)バルテック
			膨張タンク	800×800×650M(SUS444) 有効容量300L	1	基		(株)バルテック
			給湯循環ポンプ	ライン型・ステンレス製 25φ×30L/min×9M	2	台		(株)川本ポンプ
7頁-5-(3)-②-ウ	冷凍機設備	CAHV-MP1800VB-N	空冷式ヒートポンプチラー	ヘッダー内臓・主電力400V級	9	台	法定冷凍トン19.9 ユニット台数9台	三菱電機(株)
		ETI-Z27	ターボ冷凍機	主回路電圧3φAC400V	1	台	冷凍能力879.1kW	三菱重工冷熱(株)
		SDW-U175ASSD	冷却塔	モータ台数7.5kW×4P×1台	1	式	冷凍能力1033kW	荏原冷熱システム(株)
7頁-5-(3)-②-エ	空気調和設備		空冷ヒートポンプパッケージ(室外機)		1	式	本館棟	三菱電機(株)
			空冷ヒートポンプパッケージ(室内機)		1	式	本館棟	三菱電機(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			空冷ヒートポンプパッケージ（室外機）		1	式	周産期棟	三菱電機(株)
			空冷ヒートポンプパッケージ（室内機）		1	式	周産期棟	三菱電機(株)
			空調換気扇、天井扇、有圧扇		1	式	本館棟	三菱電機(株)
			空調換気扇、天井扇、有圧扇		1	式	周産期棟	三菱電機(株)
			空調換気扇、天井扇、有圧扇		1	式	内視鏡棟	三菱電機(株)
			GHP（室外機）		1	式	内視鏡棟	アイシン精機(株)
			GHP（室内機）		1	式	内視鏡棟	アイシン精機(株)
			空気調和機	AC-01～39, HC-01	40	台		新晃工業(株)
			空調用ポンプ		18	台		(株)川本ポンプ
			フィルターユニット		4	台	床置一体型ユニットRI用・剖検系統・霊安系統・寝具消毒系統	日本エアフィルター(株)
			フィルタケーシング		4	台	ケーシング、プレ・バリセル・HEPA・活性炭フィルタ、差圧計	日本エアフィルター(株)
			遠赤外線ヒータ	天井コーナ型	8	台		インターセントラル(株)
			ファン	送風機・排風機・天井扇・空調換気扇・排煙用	1	式		富士電機(株), (株)テラルキョクトウ
		savic-netEVmodel130	空調設備用中央監視装置		1	式		アズビル(株)
			クリーンファンフィルターユニット	手術室、救命センター、透析室	1	式		アイソテック(株)
			中性能フィルターユニット		1	式	手術室8, 9系統	アイソテック(株)
			クリーンフィルターユニット	手術室、救命センター、透析室	1	式		アイソテック(株)
			高性能フィルターユニット		1	式		アイソテック(株)
			ルームエアコン	病室、看護師宿舍含む	1	式	看護師宿舍含む	—
7頁-5-(4)-③-ア	高圧ガス貯蔵所	C05	液化酸素貯槽	粉末真空断熱式貯槽	1	基	最大充填量5,070kg	大阪酸素工業(株)
		EA40	液化酸素蒸発器	自然通風式	2	基	蒸発能力40Nm <sup>3</sup> /h×2	大阪酸素工業(株)
		MA01W	酸素ガス減圧装置		1	基	最高使用圧力9.9kg/cm <sup>2</sup> G	大阪酸素工業(株)
7頁-5-(4)-③-イ	医療ガス配管設備		吸引ポンプ	7.5kW×2, 1,500Lタンク, 操作盤	1	式		エアウォーター防災(株)
			コンプレッサー	11kW×2, 操作盤	1	式		エアウォーター防災(株)
			余剰麻酔ガス排出装置	TAPE-Aユニット, インジエクター方式	1	式		エアウォーター防災(株)
			酸素笑気窒素自動切換式マニフォールド	酸素2列20本, 笑気2列4本, 窒素2列12本, 炭酸1列2本	1	式		エアウォーター防災(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			二酸化炭素供給ユニット(パッケージ型)	炭酸1列2本	2	台		エアウォーター防災(株)
			シャットオフバルブ	酸素34個, 笑気12個, 窒素10個, 圧空29個, 非治療空気5個, 炭酸4個	1	式		エアウォーター防災(株)
			アウトレット	圧力調整器付・手動リール型・F2型, 酸素549個, 笑気31個, 窒素15個, 吸引539個, 炭酸ガス22個, 圧空271個, 余剰22個	1	式		エアウォーター防災(株)
			医療ガス監視盤	医療ガス警報盤3面, 医療ガス圧力監視盤2面	5	面		エアウォーター防災(株)
7頁-5-(5)-①	給排水設備		上水受水槽	ステンレス製パネルタンク216,000L	1	槽		森松工業(株)
			井水受水槽	床上コンクリート2槽式102,000L	1	槽		三菱樹脂(株)
			上水高置水槽	鋼板製パネルタンク60,000L	1	槽		三菱樹脂(株)
			井水高置水槽	鋼板製パネルタンク40,000L	1	槽		三菱樹脂(株)
			上水揚水ポンプ	多段渦巻型ポンプ 22KW	2	台		株川本製作所
			井水揚水ポンプ	多段渦巻型ポンプ15KW	2	台		株川本製作所
			上水加圧給水装置	小型圧力タンク方式ユニット型	1	台		株川本製作所
			井水加圧給水装置	小型圧力タンク方式ユニット型	1	台		株川本製作所
			汚水ポンプ	水中型3.7KW×2	4	台		株川本製作所
			雑排水ポンプ	水中型2.2KW×2	2	台		株川本製作所
			雑排水ポンプ	水中型, 高温仕様2.2KW×2	2	台		株川本製作所
			厨房排水ポンプ	水中型3.7KW×2	2	台		株川本製作所
			洗濯排水ポンプ	水中型2.2KW×2	2	台		株川本製作所
			解剖排水ポンプ	水中型3.7KW×2	2	台		株川本製作所
			雨水排水ポンプ	水中型3.7KW×2	4	台		株川本製作所
			雨水排水ポンプ	水中型1.5KW×2	2	台		株川本製作所
			塩素滅菌装置	ユニット型, 上水揚水ポンプ連動30KW	1	台		東西化学産業(株)
			グリーストラップ	槽式, 天吊り, 防水型375L	1	槽		下田機工(株)
			グリーストラップ	3槽式, 天吊り, 防水・耐火型160L	1	槽		下田機工(株)
			プラスチックトラップ	SK式ステンレス製20L	4	槽		下田機工(株)
			電気湯沸器	貯槽式, 置台式, ホイリング仕様, 90L	4	台		株日本トミック
			電気湯沸器	貯槽式, 置台式, ホイリング仕様, 60L	2	台		株日本トミック

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			地下水膜ろ過システム		1	式	災害用地下水供給システム	三菱ケミカルアクアソリューション
7頁-5-(5)-③	除害設備		厨房・洗濯排水処理施設	処理能力70m3/日, 加圧浮上式, 自動スクリーン・流入ポンプ槽・貯留槽・移送ポンプ槽・汚泥槽・反応槽・凝集槽・加圧浮上槽・ポンプ・フロー・攪拌機・減速機等	1	式		ダイワ(株)
			人工透析・解剖室排水処理施設	処理能力7m3/日, 接触ばつ気式, 貯留タンク・調整槽・接触ばつ気槽・沈殿槽・消泡ポンプ槽・消毒槽・移送ポンプ槽・汚泥貯留槽・ポンプ・フロー・バスケットスクリーン等	1	式		ダイワ(株)
			生活排水処理施設	処理能力600m3/日, ばつ気沈砂槽・流入ポンプ槽・排出槽・ポンプ・フロー・自動スクリーン等	1	式		ダイワ(株)
			検査系排水処理施設	処理能力40m3/日, 連続式自動中和方式, バスケットスクリーン・原水貯留槽・中和槽・監視槽酸タンク・アルカリタンク・ポンプ・攪拌機等	1	式		ダイワ(株)
			RI系排水処理施設	処理能力0.2m3/日, 減衰法・希釈法・調整槽・貯留槽・希釈槽・浄化槽・ポンプ・現像液タンク・攪拌機・定着液タンク・現像液回収タンク・サンプルリック切替装置・RI排水処理制御盤・換気ファン等	1	式		アロカ(株)
8頁-5-(6)-③-ア	自動火災報知設備	BZR19K	GR型複合盤受信機	5系統・1018アドレス	1	台		パナソニック(株)
			副受信機	液晶表示	14	台		パナソニック(株)
			中継機	1～8回線, アナログ式, 一般R型	102	台		パナソニック(株)
			発信機	P型、1級, 屋内型	70	台		パナソニック(株)
			発信機	P型、1級, 屋外型	31	台		パナソニック(株)
			熱感知器	差動式スポット型	491	台		パナソニック(株)
			煙感知器	光電式スポット型	362	台		パナソニック(株)
			煙感知器	光電アナログ式スポット型	223	台		パナソニック(株)
			熱感知器	熱アナログ式スポット型	39	台		パナソニック(株)
			熱感知器	定温式スポット型 (防水型特種)	176	台		パナソニック(株)
			熱感知器	定温式スポット型 (防水型1種)	58	台		パナソニック(株)
			熱感知器	定温式スポット型 (特種)	23	台		パナソニック(株)
			熱感知器	定温式スポット型 (1種)	10	台		パナソニック(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			熱感知器	差動式分布型	4	台		パナソニック(株)
			ハベル		93	台		パナソニック(株)
			表示灯		104	台		パナソニック(株)
			消火栓起動連動装置		2	台		
			非常用電源装置		2	台		
			差動式分布型感知器収納箱		1	面		
8頁-5-(6)-③-イ	連結送水管・消火用散水栓・放水口設備		埋込型送水口		3	ヶ所		
			放水口		12	ヶ所		
			散水栓		101	ヶ所		
8頁-5-(6)-③-ウ	誘導灯設備	FF90053	誘導灯信号装置		1	式		松下電工(株)
			点滅信号装置		1	式		
			避難口誘導灯	A級	2	台		パナソニック(株)
			避難口誘導灯	B級BH型	66	台		パナソニック(株)
			避難口誘導灯	B級BL型	79	台		パナソニック(株)
			避難口誘導灯	C級	1	台		パナソニック(株)
			室内通路誘導灯	B級BL型	42	台		パナソニック(株)
			室内通路誘導灯	C級	64	台		パナソニック(株)
			階段通路誘導灯		43	台		パナソニック(株)
			誘導標識		20	台		
			100V常用電源		1	式		
			蓄電池内蔵型非常用電源		1	式		
8頁-5-(6)-③-エ	防排煙設備		防火扉		33	台		
			防火シャッター		21	台		
			防火ダンパー		5	台		
			排煙口		22	台		
			防火垂壁		5	台		
			排煙機		5	台		
			ハベル		12	台		
			遮煙スクリーン		47	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			連動操作盤		1	式		
8頁-5-(6)-③-オ	ガス漏れ警報設備		受信機	G型	1	台		
			中継器		2	台		
			検知器		28	台		
8頁-5-(6)-③-カ	非常用放送設備	FS-971	アンプ増幅部	AC100V・DC24V・出力1,320W	3	台		TOA(株)
			スピーカー	コーン型	662	台		
			100V常用電源		1	式		
			蓄電池内蔵型非常用電源		1	式		
8頁-5-(6)-③-キ	消火器設備		ABC粉末消火器	10型	199	本		
			ABC粉末消火器	20型	6	本		
			強化液消火器	3型	3	本		
			強化液消火器	8型	9	本		
8頁-5-(6)-③-ク	スプリンクラー設備	KTY2-1006X4S-M30	スプリンクラーポンプ	100φ×900L/min×117m×30kw	1	式		(株)川本製作所
		MLA6187A	三相誘導型電動機	200V, 106A	1	式		富士電機(株)
			湿式流水検知装置	逆水弁構造・100A	21	台		
			閉鎖式スプリンクラーヘッド		2623	個		
			補助散水栓		102	個		
			起動用水圧開閉装置	第2種圧力容器・100L・25A	1	式		
			末端試験弁		21	個		
			コンクリート製水源	地下式, 24m3	1	ヶ所		
			アラーム弁		2	個		
8頁-5-(6)-③-ケ	泡消火設備(移動式)	KTY2-806MX4S-M15	消火ポンプ	80φ×700L/min×79m×15kw	1	式		(株)川本製作所
		MLA6167B	三相誘導型電動機	200V, 54A	1	式		富士電機(株)
			泡消火薬剤ホック	水成膜消火剤, 混入率3%, 300L	1	式		
			泡消火栓	消火栓弁65m/m・消防ホース20m×2・泡ノズル200L/min	3	台		
		PTK-10-14K	圧力空気槽	第2種圧力容器・100L	1	式		(株)コンテック
8頁-5-(6)-③-コ	ハロン消火設備	F-16H	ハロン化物消火設備貯蔵容器	固定式, 全域放出方式・ハロン1301・68L/50Kg	9	本		
			ハロン制御盤	4回線手動放出式	1	式		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			非常用電源	24Ah・24V・12セル・密閉式鉛蓄電池	1	式		
8頁-5-(6)-③-サ	7-ト` 消火設備	TJ-R	7-ト` 消火設備	地階3台, 7階4台	7	台	リジ`用 (小型)	
		TJ-F	7-ト` 消火設備	地階3台, 7階1台	4	台	ワイヤ-用	
		TJ-D	7-ト` 消火設備	地階5台, 7階3台	8	台	7-ト`・ダ`ク用	
			感知器	サ-ミタ方式 (ダ`ク用), 地階5台, 7階3台	8	台		
			貯蔵容器	SPCD鋼板製、イ`ジ`ェク`ター方式弁	1	式		
			ガ`s緊急遮断弁		1	式		
			非常用電源	ニッパ`電池	1	式		
8頁-5-(6)-③-シ	院内保育所消防用設備		受信機	P型2級3回線蓄積式	1	式		ハ`ナソニック(株)
	(自動火災報知設備等)		発信機	P型2級屋内型	1	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	差動式ホ`ット型2種	7	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	定温式ホ`ット型1種	3	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	定温式ホ`ット型特殊	3	台		ハ`ナソニック(株)
			地区音響装置		1	個		ハ`ナソニック(株)
			表示灯		1	個		ハ`ナソニック(株)
			ABC粉末消火器	10型	3	本		
8頁-5-(6)-③-ス	看護師宿舎消防用設備		受信機	P型1級10回線蓄積式	1	式		ハ`ナソニック(株)
	(自動火災報知設備等)		発信機	P型1級屋内型	9	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	差動式ホ`ット型2種	106	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	定温式ホ`ット型1種	69	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	定温式ホ`ット型特殊	68	台		ハ`ナソニック(株)
			地区音響装置		9	個		ハ`ナソニック(株)
			表示灯		9	個		ハ`ナソニック(株)
			ABC粉末消火器	10型	10	本		
8頁-5-(6)-③-セ	医師公舎消防用設備		受信機	P型2級5回線蓄積式	1	式		ハ`ナソニック(株)
	(自動火災報知設備等)		発信機	P型2級	6	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	差動式ホ`ット型2種	42	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	定温式ホ`ット型1種	24	台		ハ`ナソニック(株)
			熱感知器	定温式ホ`ット型特殊	12	台		ハ`ナソニック(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			地区音響装置		6	個		パナソニック(株)
			表示灯		6	個		パナソニック(株)
			ガス漏れ検知器		12	台		
			ABC粉末消火器	10型	6	本		
8頁-5-(7)-②-ア	電力中央監視装置	savic-netFX2	中央管制装置	MCU, UIC, カラーレーザープリンタ, UPS等	1	式		アズビル(株)
			リモートステーション		1	式		
8頁-5-(7)-②-イ	空調設備用自動制御機器	savic-netEVmodel30	熱源・ローカル一般機器		1	式		アズビル(株)
			システム制御盤		1	式		
9頁-5-(9)	気送管搬送設備		テレシュータTC150φ設備	3φ220V, 60HZ	1	式		(株)S&Sエンジニアリング
			ステーション		23	ヶ所		(株)S&Sエンジニアリング
			サービーステーション		2	ヶ所		(株)S&Sエンジニアリング
			プロロ		2	台		(株)S&Sエンジニアリング
			プロロ起動盤		1	式		(株)S&Sエンジニアリング
			ダイバータ	3方向用5台, 6方向用4台	9	台		(株)S&Sエンジニアリング
			中央制御装置		1	式		(株)S&Sエンジニアリング
			無停電電源装置		1	式		(株)S&Sエンジニアリング
			気送子		1	式		(株)S&Sエンジニアリング
25頁-自動ドア-1	自動ドア設備保守点検							
	(設置場所)		(品番及び仕様)					
NO. 1	1F エントランスホール 外側出入口A		両引	内外 無目付センサー 安全光線	1	扉		パナソニック(株)
NO. 2	1F エントランスホール 外側出入口B		両引	内外 無目付センサー 安全光線	1	扉		パナソニック(株)
NO. 3	1F エントランスホール 内側出入口A		両引	内外 無目付センサー 安全光線	1	扉		パナソニック(株)
NO. 4	1F エントランスホール 内側出入口B		両引	内外 無目付センサー 安全光線	1	扉		パナソニック(株)
NO. 5	1F エントランスホール 側面		片引	内外 無目付センサー 安全光線	1	扉		パナソニック(株)
NO. 6	4F ELV前		両引	両扉付自動ドア 内外 キックSW×4 安全光線	1	扉	保守対象外	—
NO. 7	1F 救命救急センター入口		両引	ラッチングリレー内蔵 フットSW (外) 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 8	1F 救命救急センター奥入口		折れ戸	内外 光線式	1	扉		(株)ナゴ
NO. 9	1F 車椅子トイレ レントゲン室前		片引	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 10	1F 車椅子トイレ リハビリ室横		片引	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
NO. 11	1F リハビリ室		両引	内外 タッチ, 押ボタン	1	扉		パナソニック(株)
NO. 12	1F レントゲン室 前室		片引	内外 フットSW 赤外線	1	扉		パナソニック(株)
NO. 13	1F レントゲン室 A (血管連続撮影室1)		開き戸		1	扉		寺岡オートドア(株)
NO. 14	1F レントゲン室 B (血管連続撮影室2)		開き戸		1	扉		寺岡オートドア(株)
NO. 15	地域連携課相談室1		片引	内外 タッチ	1	扉		(株)ナブコ
NO. 16	B1F-ELV前		両引	両扉付オートドア 内外 キックSW×4	1	扉	保守対象外	—
NO. 17	2F-ELV前		両引	両扉付オートドア 内外 キックSW×4	1	扉	保守対象外	—
NO. 18	2F 救命救急センター入口中央		片引 NA81015	外 フットSW 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 19	2F 救命救急センター入口中央左		片引 NA81015	外 フットSW 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 20	2F 特殊浴室		片引 NA81015	外 フットSW 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 21	2F 人口透析室		片引 NA81015	外 フットSW 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 22	2F センター病棟入口		片引 NA81015	外 フットSW 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 23	2F CCU入口		片引 NA81015	外 フットSW 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 24	2F 薬浴室 前		片引 NA81015	外 フットSW 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 25	2F 薬浴室 奥		片引 NA81015	外 フットSW	1	扉		パナソニック(株)
NO. 26	2F クリーンルーム前		両引 NA81025	外 フットSW 光線式	1	扉		パナソニック(株)
NO. 27	2F 前室入口 (クリーンルーム横)		片引 NA81015	フットSW	1	扉		パナソニック(株)
NO. 28	2F クリーンルーム奥		両引 NA81025	外 フットSW	1	扉		パナソニック(株)
NO. 29	2F 前室 (救命救急センター入口中央左奥)		片引 NA81015	フットSW	1	扉		パナソニック(株)
NO. 30	2F 隔離室入口		片引	手動ドア	1	扉		パナソニック(株)
NO. 31	2F 乗換ホール		両引 NA81025		1	扉		パナソニック(株)
NO. 32	2F 手術室前室1		両引 NA81025		1	扉		パナソニック(株)
NO. 33	2F 手術室前室2 (カンファレンス室横)		両引 NA81025		1	扉		パナソニック(株)
NO. 34	2F 既消毒室		片引 NA81015	カムドア	1	扉		パナソニック(株)
NO. 35	2F 手術洗浄室		片引 NA81015	カムドア	1	扉		パナソニック(株)
NO. 36	2F 器材庫1 (手術洗浄室側)		片引 NA81015	カムドア	1	扉		パナソニック(株)
NO. 37	2F 器材庫2		片引 NA81215		1	扉		パナソニック(株)
NO. 38	2F 手術室1		片引 NA81215		1	扉		パナソニック(株)
NO. 39	2F 手術室2		片引 NA81215		1	扉		パナソニック(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
NO. 40	2F 手術室3		片引 NA81215		1	扉		パナソニック(株)
NO. 41	2F 手術室5		片引 NA81215		1	扉		パナソニック(株)
NO. 42	2F 手術室6		片引		1	扉		パナソニック(株)
NO. 43	2F 手術室7		片引 NA81015		1	扉		パナソニック(株)
NO. 44	2F 手術室8		片引 DS-150S		1	扉		(株)ナブコ
NO. 45	2F BC手術室前室		片引 DS-150S		1	扉		(株)ナブコ
NO. 46	2F BC手術室9		片引 DS-150S		1	扉		(株)ナブコ
NO. 47	2F 車椅子トイレ		片引 NA81015	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 48	3F-ELV前		両引	Wスライドア 内外 キックSW×4	1	扉	保守対象外	—
NO. 49	3F 授乳室		片引 NAH81010	内外光線フット (ラチェットスイッチ付) , 補助光線付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 50	3F 分娩室1		片引 NAH81010	内外光線フット (ラチェットスイッチ付) , 補助光線付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 51	3F 分娩室2		片引 NAH81010	内外光線フット (ラチェットスイッチ付) , 補助光線付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 52	3F MFICU前室入口		片引 NAH81010	内外光線フット (ラチェットスイッチ付) , 補助光線付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 53	3F 車椅子トイレ東		片引	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 54	3F 車椅子トイレ西		片引	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 55	4F-ELV前		両引	Wスライドア 内外 キックSW×4	1	扉	保守対象外	—
NO. 56	4F 車椅子トイレ東		片引	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 57	4F 車椅子トイレ西		片引	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 58	5F-ELV前		両引	Wスライドア 内外 キックSW×4	1	扉	保守対象外	—
NO. 59	5F 車椅子トイレ東		片引	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 60	5F 車椅子トイレ西		片引	ブースシステム 電気錠付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 61	6F-ELV前		両引	Wスライドア 内外 キックSW×4	1	扉	保守対象外	—
NO. 62	6F 車椅子トイレ東		片引 DS-60S	内外 ブースシステム 赤外線タッチセンサー	1	扉		(株)ナブコ
NO. 63	6F 感染症室		片引 DS-60S	内外 タッチ式 電気錠なし	1	扉		(株)ナブコ
NO. 64	7F-ELV前		両引	Wスライドア 内外 キックSW×4	1	扉	保守対象外	—
NO. 65	7F 食堂入口		両引	内外 無目付	1	扉		パナソニック(株)
NO. 66	1F 防災センター前		片引 DS-150S	NH-N600	1	扉		(株)ナブコ
NO. 67	放射線治療室		開き戸 DH-2000	ポンボタン	1	扉		(株)ナブコ
NO. 68	CT室		片引 DSN-150S	HW-41	1	扉		(株)ナブコ

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
NO. 69	血管連続撮影室1 (待合廊下側)		片引		1	扉	保守対象外	寺岡オートドア(株)
NO. 70	血管連続撮影室2 (待合廊下側)		片引		1	扉	保守対象外	寺岡オートドア(株)
NO. 71	ガンマカメラ室		片引		1	扉	保守対象外	寺岡オートドア(株)
NO. 72	内視鏡棟1F 受付		折れ戸 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー (2段) 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 73	周産期棟2F (EVホール)		折れ戸 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー (2段) 電気錠付	1	扉		(株)ナブコ
NO. 74	周産期棟2F (廊下)		片引 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 75	周産期棟3F (EVホール)		片引 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 76	周産期棟3F (EVホール～NICU前室, N側)		片引 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 77	周産期棟3F (病棟～NICU前室, 病棟側)		折れ戸 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー (2段) 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 78	周産期棟3F (病棟～NICU前室, N側)		折れ戸 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー (2段) 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 79	周産期棟3F (病棟～GCU前室, 病棟側)		折れ戸 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー (2段) 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 80	周産期棟3F (病棟～GCU前室, N側)		折れ戸 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー (2段) 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 81	周産期棟3F (GCU入口)		片引 DSN-60S	フットSW 安全光線センサー 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 82	内視鏡棟1F 車椅子トイレ		片引 DSN-60S	ボタン 安全光線センサー 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 83	3F MFICU入口 (東)		折れ戸 DSN-60	フットSW 安全光線センサー (2段) 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 84	3F MFICU入口 (西)		折れ戸 DSN-60	フットSW 安全光線センサー (2段) 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 85	1F MRI室2		折れ戸 DSN-60D	ボタン 安全光線センサー (2段) 電気錠無	1	扉		(株)ナブコ
NO. 86	1F 救外X線撮影室		片引		1	扉		(株)ナブコ
21頁-空調機器-1-(1)	空調用設備機器	AC空調機	AC-01 B1F 主厨房空調機	5.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-02 B1F サービスマ系空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-03 B1F 剖検霊安空調機	3.7kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-04 1F エントランス空調機	11kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-05 1F 北外来空調機	5.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-06 1F リハビリ空調機	3.7kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-07 1F 医事調剤空調機	5.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-08 1F 救急空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-09 1F 生理検査空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-10 1F MRI空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-11 1F 放射線空調機	5.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			AC-12 1F RI空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-13 2F 人工透析空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-14 2F 救急空調機	5.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-15 2F 検体検査空調機	7.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-16 2F 中材空調機	5.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-17 2F OP中間空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-18 2F OP-1・2空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-19 2F OP-3空調機	0.75kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-20 2F OP-5・6空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-21 2F OP-7空調機	0.4kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-22 2F 西病棟空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-23 3F 新生児空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-24 3F MFICU空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-25 3F 東病棟空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-26 3F 西病棟空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-27 4F 東病棟空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-28 4F 西病棟空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-29 5F 東病棟空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-30 5F 西病棟空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-31 6F 東管理空調機 還風機	3.7kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-32 6F 西管理空調機 還風機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-33 7F 食堂空調機 還風機	3.7kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-34 7F 講堂空調機 還風機	3.7kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-35 7F 厨房空調機	1.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-36 1F 血管連続撮影空調機	3.7kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-37 1F ライック空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-38 5F 公害対策空調機	2.2kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			AC-39 1F 南外来空調機	5.5kw	1	台	年2回	新晃工業(株)
			HC-01 B1F 主厨房再熱	15kW	1	台	年2回	新晃工業(株)

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		熱源ポンプ	CP-1E 冷水1次ポンプ	18kw	1	台	日常点検	(株)荏原製作所
			CDP-1E 冷却水ポンプ	30kw	1	台	日常点検	(株)荏原製作所
			CHP-1-1, 2, 3 冷温水1次ポンプ	15kw	1	台	日常点検	(株)荏原製作所
			HP-1-1E 温水1次ポンプ	3.7kw	1	台	日常点検	(株)荏原製作所
			CP-2-1, 2, 3, 4E 冷水2次ポンプ	11kw	4	台	日常点検	(株)荏原製作所
			CHP-2-1, 2, 3E 冷温水2次ポンプ	22kw	3	台	日常点検	(株)荏原製作所
			HP-2-1, 2 温水2次ポンプ	11kw	2	台	日常点検	(株)荏原製作所
			CP-3-1, 3E 冷水1次ポンプ	11kw	2	台	日常点検	(株)荏原製作所
			CP-3-2, 4E 冷水1次ポンプ	11kw	2	台	日常点検	(株)荏原製作所
		給排気ファン	SF-B01 機械室送風機	3.7kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			SF-B02 ホイラー室送風機	3.7kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			SF-B03 電気室送風機	5.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			SF-B06 ヘッド室送風機	5.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			SF-201 2F中材給気	1.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			SF-701 7F厨房給気	3.7kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-B01 機械室排風機	3.7kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-B02 ホイラー室排風機	3.7kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-B03 電気室排風機	5.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-B06 ヘッド室排風機	5.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-B07 B1F主厨房排気	15kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-B17 B1F寝具消毒排気	1.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-B19 B1F剖検室排気	2.2kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-B20 B1F霊安室排気	1.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-143 1FRI排気	3.7kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-146 1F放射線余剰排気	2.2kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-147 1Fカルテ庫余剰排気	1.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-001 汚水処理室系統排風機	2.2kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-704 厨房系統排風機	7.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-227 OP洗浄室系統排風機	0.2w	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			EF-243 OP3系統排風機	0.2kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-242 OP1,2系統排風機	0.75kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-204 2FICU余剰排気	1.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-225 2F検体検査排気	3.7kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-226 2F中材排気	1.5kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			EF-228 2F中材余剰排気	2.2kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			FF-244 OP5,6系統排風機	0.75kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
			FF-245 OP7系統排風機	0.2kw	1	台	年1回	(株)テラルキョクトウ
		PAC	PAC-1 B1F 中央監視室	MPUZ-WRP140HA3	1	式	年2回	
			PAC-2 1F 防災センター	PLZ-ZRMP80HA2	1	式	年2回	
			PAC-2 2F 検体検査当直室	PUH-45FK	1	式	年2回	
			PAC-3 2F 緊急検査室	PUH-90FK	1	式	年2回	
			PAC-4 7F 実習指導員室	PUH-50FK	1	式	年2回	
			PAC-5-1 6F コンピュータ室1	PFD-P450CM-E-6-ST	1	式	年2回	
			PAC-5-2 6F コンピュータ室2	PFD-P450CM-E-6-ST	1	式	年2回	
			PAC-6 B1F 厨房更衣室	PUHY-125KC	1	式	年2回	
			PAC-6 B1F 男子更衣室	PUHY-125KC	1	式	年2回	
			PAC-6 B1F 女子更衣室	PUHY-125KC	1	式	年2回	
			PAC-6 栄養室	PUHY-RP140DMG5	1	式	年2回	
			PAC-7 6F 第1会議室	PUHY-RP140DMG5	1	式	年2回	
			PAC-7 6F看護部室	PUHY-RP140DMG5	1	式	年2回	
			PAC-7 6F ナースステーション1	PUHY-RP140DMG5	1	式	年2回	
			PAC-7 6F ナースステーション2	PUHY-RP140DMG5	1	式	年2回	
			PAC-7 6F リハビリ室	PUHY-RP140DMG5	1	式	年2回	
			PAC-9 1F DSAコンピュータ室	PL-CRMP140EK	1	式	年2回	
			PAC-9 B1F コミ庫東	PCZ-ERMP80KZ	1	式	年2回	
			PAC-9 B1F コミ庫西	PCZ-ERMP80KZ	1	式	年2回	
			PAC-12 1F 血管連続撮影1	PUZ-ERMP63KA8	1	式	年2回	
			PAC-12 1F 血管連続撮影2	PUZ-ERMP63KA8	1	式	年2回	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			PAC-13 2F 家族控室	MPUZ-RP63SHA7	1	式	年2回	
			PAC-14 1F 放射線診断室	PUZ-FRP80HA12	1	式	年2回	
			PAC-15 1F 放射線倉庫	ROA-1402HT	1	式	年2回	
			PAC-16 B1F 厨房配膳車 <sup>プ</sup> ール	MPU-PR140	3	式	年2回	
			PAC-M-1 1F MRI検査室系統	RAS-AP63SH1	1	式	年2回	
			PAC-M-2 1F CPU室東	RAS-AP112EA1	1	式	年2回	
			PAC-M-2 1F CPU室西	RAS-AP112EA1	1	式	年2回	
			PAC B1F 厨房配膳車 <sup>プ</sup> ール	MUH-J160GA	1	式	年2回	
			薬品倉庫 北	ERPM-80ER	1	式	年2回	
			薬品倉庫 南	ERPM-140ER	1	式	年2回	
			薬品倉庫 西	ERPM-140ER	1	式	年2回	
			調剤室	ERPM-140ER	1	式	年2回	
			PAC-E1 1Fエントランス	PUZ-MRMP280	1	式	年2回	
			PAC-E2 1Fエントランス	PUZ-MRMP280	1	式	年2回	
			PAC-E3 1Fエントランス	PUZ-MRMP280KA	1	式	年2回	
			眼科エアコン	PUZ-ERMP80HA	1	式	年2回	
			PAC 1F 中央処置室	MPUZ-WRP160HA	1	式	年2回	
			PAC 1F 産婦人科外来診察室	PUSY-P140M-B	1	式	年2回	
			PAC 1F 神経内科外来診察室	PUSY-P160M-B	1	式	年2回	
			PAC 1F ガンカメラ室	RYP80AAT	1	式	年2回	
			PAC 1F リハビリ事務室	MPUZ-WRP56SHA6	1	式	年2回	
			PAC 1F リハビリ室	PUH-P112GA	1	式	年2回	
			1F CT1機械室	PDZ-ZRMP56GR	1	式	年2回	
			1F X線撮影室1		1	式	年2回	
			1F 中央放射線待合廊下	PUHY-P355BM-B1	1	式	年2回	
			1F 外来系統北待合廊下	PUHY-P450BM-B1	1	式	年2回	
			1F 外来系統南待合廊下	PUHY-P450BM-B1	1	式	年2回	
			1F 外来系統中待合廊下	PUHY-P450BM-B1	1	式	年2回	
			1F 生化学検査室	PUHY-P674M-E	1	式	年2回	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			2F 細菌検査室	MPUZ-WRP40HA5	1	式	年2回	
			2F 病理学検査室東	MPUZ-WRP50HA5	1	式	年2回	
			2F 病理学検査室北	MPUZ-WRP50HA5	1	式	年2回	
			2F ナースステーション西	MPUZ-P112HA5	1	式	年2回	
			3F ナースステーション東	MPUZ-P112HA3	1	式	年2回	
			3F ナースステーション西	MPUZ-P112HA5	1	式	年2回	
			4F ナースステーション東	MPUZ-P112HA5	1	式	年2回	
			4F ナースステーション西	MPUZ-P112HA5	1	式	年2回	
			5F ナースステーション東	MPUZ-P112HA5	1	式	年2回	
			5F ナースステーション西	MPUZ-P112HA5	1	式	年2回	
			6F 感染症室	PUHY-J280M-B-BS	1	式	年2回	
			6F応接室	MPUZ-WRP80HA3	1	式	年2回	
			2F西、4F西東、5F西東	MUZ-BXV56020S	1	式	年2回	
		ACP	ACP-1 西棟 災害倉庫, 研究室, 廊下	PUHY-J560BM-B1	1	式	年2回	
			ACP-2 西棟ホール, 応急処置, 待合廊下	PUHY-J560BM-B1	1	式	年2回	
			ACP-3 西棟カンファレンス室, 看護部長室	PUHY-J560BM-B1	1	式	年2回	
			ACP-4 西棟検査治療室, 会議室(1), 看護研究室	PUHY-J560BM-B1	1	式	年2回	
			ACP-5 西棟当直室, 治療部長室, 会議室(2)	PUHY-J560BM-B1	1	式	年2回	
			ACP-6 西棟薬剤部長室, 研究室, 図書室	PUHY-J560BM-B1	1	式	年2回	
			ACP-7 西棟講義室, 医局(北), 更衣室	PUHY-J560BM-B1	1	式	年2回	
			ACP-8 西棟医局(南)	PUHY-J560BM-B1	1	式	年2回	
			ACP-9 西棟廊下	PUHY-J224M-B1-F	1	式	年2回	
			ACP-10 西棟ホール	PUHY-J280M-B1	1	式	年2回	
			ACP-11-1 2F OP室9 (1F機械室)	PAT-J224G-F	1	式	年4回	
			ACP-11-2 2F OP室8 (1F機械室)	PAT-J224G-F	1	式	年4回	
			ACP-14 2F OP室前ホール	PUHY-J140M-A1	1	式	年2回	
			ACP-CK224 1F 中央処置室前待合廊下	PLZT-ERP224LM	1	式	年2回	
			2F OP室9 (OP室内)	PUHY-J224DMG7	1	式	年4回	
			2F OP室8 (OP室内)	PUHY-J224DMG7	1	式	年4回	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			ACP-M224 院内保育所	PUHY-RP224DMG4	1	式	年2回	
			ACP-M160 院内保育所	PUHY-RP160DMG4	1	式	年2回	
		EHP	EHP1 周産期棟 2階系統		1	式	年2回	
			EHP2 周産期棟3階系統NICU系統		1	式	年2回	
			EHP3 周産期棟3階系統GCU系統		1	式	年2回	
			EHP4 周産期棟3階系統GCU系統	オールフレッシュタイプ°	1	式	年2回	
			EHP5 周産期棟3階系統NICU系統	オールフレッシュタイプ°	1	式	年2回	
			EHP6 周産期棟1階UPS室		1	式	年2回	
			EHP7 周産期棟3階ELVホール	PLZ-ZRMP40SLK	1	式	年2回	
			EHP8 周産期棟3階前室2・渡り廊下2	PCZ-ZRMP56SKK	1	式	年2回	
			EHP-1 1F ELVホール	PUHY-GP335DMG4	1	式	年2回	
			EHP-1 栄養指導室	PUHY-GP335DMG4	1	式	年2回	
			EHP-1 薬剤指導室	PUHY-GP335DMG4	1	式	年2回	
			EHP-1 指導室待合	PUHY-GP335DMG4	1	式	年2回	
		ACR, RAC	ACR-CK36 2F カンファレンス室 (西)	MLZ-GX365AS	1	式	年2回	
			3F カンファレンス室 (東)	MLZ-GX40RAS	1	式	年2回	
			ACR-CK36 3F カンファレンス室 (西)	MLZ-GX365AS	1	式	年2回	
			ACR-CK36 4F カンファレンス室 (東)	MLZ-GX365AS	1	式	年2回	
			ACR-CK36 4F カンファレンス室 (西)	MLZ-GX365AS	1	式	年2回	
			ACR-CK36 5F カンファレンス室 (東)	MLZ-GX365AS	1	式	年2回	
			ACR-CK36 5F カンファレンス室 (西)	MLZ-GX365AS	1	式	年2回	
			ACR-CK36 6F カンファレンス室 (東)	MLZ-GX365AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室1	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室2	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室3	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室4	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室5	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室6	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室7	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室8	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室9	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室10	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室11	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室12	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室13	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室14	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室15	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室16	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室17	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK28 6F 当直室・仮眠室18	MLZ-GX285AS	1	式	年2回	
			ACR-CK36 6F 師長当直室	MLZ-GX365AS	1	式	年2回	
			ACR-WR22 1F 耳鼻科外来診察室	MSZ-GV2517-W	1	式	年2回	
			RAC-1 B1F 中央監視休憩室	MUH-K223	1	式	年2回	
			RAC-1 1F 放射線当直室	MSZ-GV2218-W	1	式	年2回	
			RAC-1 1F 薬剤当直室	MUH-K223	1	式	年2回	
			RAC-1 1F 電話交換室	MUZ-SV28T	1	式	年2回	
			RAC-1 2F OP待合室	AD-E22S	1	式	年2回	
			RAC-1 7F 厨房休憩室	MUH-K223	1	式	年2回	
			2F 細菌検査室 (旧洗浄室)	MSZ-GV4017S-W	1	式	年2回	
			2F 透析機械室	PKZ-ERMP56KLM	1	式	年2回	
		GHP	GHP1 内視鏡棟 1階, 2階	2台1組 アイシソ精機	1	式	年2回	
		ファン類 (1kW以下)	HEX-1~7 空調換気扇	西棟	28	台	年1回	
			V-1~8 天井扇	西棟	35	台	年1回	
			EF-1~3 排気ファン	西棟	5	台	年1回	
			EF-1~3・136~138 排気ファン	手術棟	6	台	年1回	
			HEX-1~10 全熱交換器	周産期棟, 内視鏡棟	10	台	年1回	
			SF-1~4・EF1~13 送排風機		17	台	年1回	
			VF-1~15・21~25 天井扇等		22	台	年1回	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			PF-1 周産期棟3階ELVホール	V-20ZMR2	1	台	年1回	三菱電機㈱
			PF-2 周産期棟3階前室2・渡り廊下2	V-20ZMR2	1	台	年1回	三菱電機㈱
			集中リモコン		3	台		
			集中リモコン	内視鏡GHP	1	台		
			集中リモコン	内視鏡, 周産期ロスタイ, 周産期EHP	3	台		
			プレフィルター		1	式	年4回清掃	
			蓄熱槽 (冷温水槽)	1, 500m3	1	槽	平成31年 清掃	
			蓄熱槽 (温水槽)	500m3	1	槽	平成32年 清掃	
			蓄熱槽 (冷水槽)	1, 000m <sup>3</sup>	1	槽	平成33年 清掃	
21頁-空調機器-1-(2), (3)	中央管制装置及び自動制御機器							
	A. 中央管制装置							
	(1) 空調監視盤 (savic-netEV model30)			(EV基本サービス)	1	台		
		MCU+UPS	メインコンソールユニット		1	台		
		C-LBP	カラーレーザークラウドプリンタ		2	台		
		UIC	設備統合コントローラ		1	式		
	(2) 電力監視盤 (savic-netFX2)			(EV基本サービス)				
		MIS	インテグレーションサーバ		1	台		
		SCS	システムコアサーバ		1	台		
		監視用PC	監視用PC		1	台		
		C-LBP	カラーレーザークラウドプリンタ		1	台		
		QYY-SA10	無停電電源装置 1KVA		1	台		
	B. 熱源・ローカル一般機器							
	(1) 一次側熱量演算系統			(EV基本サービス)				
		TY7701B	白金測温抵抗体		8	台		
		KID10AZ-0100P	電磁流量計検出器		2	台		
		KIC20A-G1DX1X	電磁流量計変換器		4	台		
		KID10AZ-0150P	電磁流量計検出器		2	台		
		WY5111W	Infilex GC		1	台		
	(2) 二次側熱量演算系統			(EV基本サービス)				

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		TY7701B	白金測温抵抗体		8	台		
		KID10AZ-0150P	電磁流量計検出器		1	台		
		KIC20A-G1DX1X	電磁流量計変換器		3	台		
		MGG11D150P11L	電磁流量計検出器		1	台		
		MGG10C-MH3A-1	電磁流量計変換器		1	台		
		KID10A-0250PL	電磁流量計検出器		1	台		
		KID10AZ-0100P	電磁流量計検出器		1	台		
		RY7910S	アイソレータ		2	台		
		WY5111W	Infilex GC		1	台		
	(3) 主蓄熱槽制御系統			(EV基本サージス)				
		SPC620A	Pt測温抵抗体		1	台		
		WY5130R	蓄熱コントローラ		1	台		
	(4) 副蓄熱槽制御系統			(EV基本サージス)				
		SPC620A	Pt測温抵抗体		2	台		
		WY5130R	蓄熱コントローラ		1	台		
	(5) 冷却塔制御系統			(基本保守)				
		T678A	温度調節器		1	台		
		BS-10	サワコン		1	台		
		VY6100D	電動ボール弁		1	台		
		L404F	圧力調節器		1	台		
	(6) 二次ポンプ台数制御系統			(EV基本サージス)				
		PY7100A	圧力発信器		3	台		
		S825-0324	DC24V電源		3	台		
		WY5130P	ポンプコントローラ		3	台		
	(7) 送水圧力制御系統			(基本保守)				
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		VY5111B	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		PY7100A	圧力発信器		3	台		
		SDC200	デジタルロジック		2	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		508V-41	電動二方弁		1	台		
	(8) HPR-1 冷水出口温度・出入口差圧制御系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R36	デジタル指示調節器		2	台		
		JTD	差圧発信器		1	台		
		S82S-0324	DC24V電源		1	台		
		VY9900A	電動式バタフライ弁		1	台		
	(9) HPR-1 温水出口温度・出入口差圧制御系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		JTD	差圧発信器		1	台		
		S82S-0324	DC24V電源		1	台		
		SDC200	デジタルロック		1	台		
		VY9900A	電動式バタフライ弁		1	台		
	(10) HPR-2 冷水出口温度・出入口差圧制御系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		JTD	差圧発信器		1	台		
		S82S-0324	DC24V電源		1	台		
		SDC200	デジタルロック		1	台		
		VY9900A	電動式バタフライ弁		1	台		
	(11) HPR-2 温水出口温度・出入口差圧制御系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		JTD	差圧発信器		1	台		
		S82S-0324	DC24V電源		1	台		
		SDC200	デジタルロック		1	台		
		VY9900A	電動式バタフライ弁		1	台		
	(13) 蓄熱槽水位制御系統			(基本保守)				

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		JTL220-15S-MN	液面レベル発信器		3	台		
		KLPS10	DC24V電源		3	台		
		R36	デジタル指示調節器		3	台		
		RY7910S	アイソレータ		3	台		
		VY6110D	電動ボール弁		3	台		
	(14) 蓄熱槽制御系統			(基本保守)				
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		12	台		
		SDC40B	デジタルロジック		9	台		
		R30	デジタル指示調節器		12	台		
		DN3A-1008AB-2	バタフライ弁		18	台		
	(15) 落水防止バルブ系統			(基本保守)				
		VY6900D	電動式バタフライ弁		3	台		
	(16) 非常時用バルブ系統			(基本保守)				
		VY6900D	電動式バタフライ弁		3	台		
	(17) 還水槽制御系統			(基本保守)				
		SL-42	セーフティエルコン		2	台		
		VY6100D	電動ボール弁		2	台		
	(18) 貯湯槽制御系統			(基本保守)				
		TY7013B	白金測温抵抗体		2	台		
		R36	デジタル指示調節器		2	台		
		VY5115B	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		M5A2	遮断弁		2	台		
	(19) 煤煙濃度計測系統			(基本保守)				
		SI-21-M2	煤煙濃度検出器		1	台		
	(20) 蒸気計測系統			(基本保守)				
		JTG	圧力発信器		2	台		
		S82S-0324	DC24V電源		5	台		
		YVAW15D11D311	流量計		1	台		
		YVAW04D11D311	流量計		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		YVAW05D11D311	流量計		1	台		
		V-725	感震装置		2	台		
	(21) HC-01 B1F厨房系統			(基本保守)				
		T991A	温度調節器		1	台		
		VY5120A	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(22) AC-01 B1F厨房系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライブ		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(23) AC-02 B1Fサージシステム			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120F	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		HLBSR1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(24) AC-03 B1F剖検霊安系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライブ		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(25) AC-04 1Fエントランスホール系統			(基本保守)				
		HTY7803T	挿入形温湿度センサ		1	台		
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		
		MY6050A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
		QY9010A	補助ボテンショメータ		1	台		
		CY8000C	挿入形CO2濃度発信器		1	台		
	(26) AC-05 1F北外来系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120F	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		VY6091A	小形電動ボール弁		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(27) AC-06 1Fリハビリ系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120F	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		VY6091A	小形電動ボール弁		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(28) AC-07 1F医事薬剤・調剤系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		SDC200	デジタルトロック		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータライバー		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(29) AC-08 1F救急系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		SDC200	デジタルトロック		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータライバー		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(30) AC-09 1F生理検査系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		RN796A	モータライバー		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
		Q406B	遠隔手動設定器		1	台		
	(31) AC-10 MRI系統			(基本保守)				
		TY7800C	挿入形温度検出器		2	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		VY5120F	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	電磁弁		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
	(32) AC-11 1F放射線系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライブ		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(33) AC-12 1F RI系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120A	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
	(34) AC-13 2F人口透析系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		SDC200	デジタルトロンク		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライブ		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
	(35) AC-14 2F救急救命系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		SDC200	デジタルトロンク		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライブ		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(36) AC-15 2F検体検査系統			(基本保守)				
		T991A	温度調節器		1	台		
		T991A	温度調節器		1	台		
		VY5120B	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(37) AC-16 2F中材系統			(基本保守)				

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		SDC200	デジタルロニック		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライバ		2	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		2	台		
		HY6000Z	室内形湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(38) AC-17 2F手術中間帯系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライバ		2	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		2	台		
		H915A	湿度調節器		1	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(39) AC-18 2F OP-1, 2系統			(基本保守)				
		HY7019C	温度・露点温度発信器		1	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライバ		3	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		3	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		RY7910H	Hiセレクト		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		PY7000C	微差圧発信器		1	台		
		QY7000C	DC24V定電圧電源		1	台		
		SDC200	デジタルトロンク		1	台		
		SES-20B	スクロールダンプ		1	台		
		MY6040A	直結形ダンプ操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(40) AC-19 2F OP-3系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライバ		2	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形ダンプ操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(41) AC-20 2F OP-5, 6系統			(基本保守)				
		HY7019C	温度・露点温度発信器		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライバ		3	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		3	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		RY7910H	Hiセレクト		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		PY7000C	微差圧発信器		1	台		
		QY7000C	DC24V定電圧電源		1	台		
		SDC200	デジタルトロンク		1	台		
		SES-20B	スクロールダンプ		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		MY6040A	直結形ダンプ 操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(42) AC-21 2F OP-7系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		SDC200	デジタルロニク		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライブ		2	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形ダンプ 操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(43) AC-22 2F西病棟系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120A	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形ダンプ 操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(44) AC-23 3F新生児・分娩室系統			(基本保守)				
		HY7019C	温度・露点温度発信器		1	台		
		SDC200	デジタルロニク		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライブ		3	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		3	台		
		SDC200	デジタルロニク		1	台		
		RY7910H	Hiセレクト		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		MY6040A	直結形ダンプ 操作器		1	台		
		S33X1	開度設定器		2	台		
		WN120C-1	パランスシグナリレー		2	台		
		SES20B	スクロールダンプ		1	台		
		HM02-B11A	ハイトルクモーター		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(45) AC-24 3FMFICU系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		SDC200	デジタルロニック		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライバ		2	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		2	台		
		H915A	湿度調節器		1	台		
		VY5120A	ロータリ形電動二方弁		1	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形ダンプ 操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(46) AC-25 3F東病棟系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120A	ロータリ形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形ダンプ 操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(47) AC-26 3F西病棟系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120A	ロータリ形電動二方弁		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(48) AC-27 4F東病棟系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120A	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		VY6091A	小形電動ボール弁		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(49) AC-28 4F西病棟系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120A	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(50) AC-29 5F東病棟系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120A	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(51) AC-30 5F西病棟系統			(基本保守)				

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120A	ロータリ形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(52) AC-31 6F東管理系統			(基本保守)				
		HTY7903T	挿入形露点センサ		1	台		
		T675A	温度調節器		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		VY5110F	アクティブ電動二方弁		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		Q455F	弁リレー		2	台		
		M6285A	モジュロールモータ		2	台		
		V5063A	単座弁		2	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(53) AC-32 6F西管理系統			(基本保守)				
		HY7017C	挿入型温湿度発信器		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5110F	アクティブ電動二方弁		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンク操作器		3	台		
		QY9000A	補助ポンプレシメータ		3	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(54) AC-33 7F食堂系統			(基本保守)				
		HY7099A	室内形湿度発信器		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンスハ 操作器		3	台		
		QY9000A	補助ポテンシオメータ		3	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(55) AC-34 7F講堂系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		HY7017C	挿入型温湿度発信器		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		2	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タンスハ 操作器		3	台		
		QY9000A	補助ポテンシオメータ		3	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
		HY7099A	室内形湿度発信器		2	台		
		VCHE	VAV		4	台		
		CY8000C	挿入形CO2濃度発信器		1	台		
	(56) AC-35 7F厨房系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		VY5120A	ロータリー形電動二方弁		1	台		
		MY6040A	直結形タンスハ 操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(57) AC-36 1F血管連続撮影室系統			(基本保守)				
		HY7019C	温度・露点温度発信器		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		RN797A	ハートマニュアル		1	台		
		RN796A	モータドライバ		3	台		
		VY5110A	ロータリー形電動二方弁		3	台		
		SDC200	デジタルロジック		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		RY7910H	Hiセレクト		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タマハ操作器		1	台		
		PYY-604	微差圧スイッチ		1	台		
		Q406B	遠隔手動設定器		8	台		
		WN120C-1	電子式フリップ平衡レバー		2	台		
	(58) AC-37 1Fライナック系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タマハ操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
		VY6300B	電動ボール弁		4	台		
	(59) AC-38 562・563室空調機系統			(基本保守)				
		TY7700B	白金測温抵抗体		1	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		RN796A	モータドライブ		2	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		2	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		SPBLS1	日立バルブ		1	台		
		MY6040A	直結形タマハ操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(60) AC-39 1F南外来系統			(基本保守)				
		TY7803Z	挿入形温度センサ		1	台		
		WY7111B	ユニットコントローラM10		1	台		
		VY5120F	ロータリ形電動二方弁		1	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		
		HBSR-1	日立バルブ		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		MY6040A	直結形ダンプ 操作器		1	台		
		MS61H	差圧スイッチ		1	台		
	(61) クリーンフィルターユニット系統			(基本保守)				
		HTY7003T	圧センサ		13	台		
		SDC200	デジタルロニック		14	台		
		RN796A	モータドライバ		62	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		90	台		
		MS-61H	差圧スイッチ		46	台		
		T7090C	室内形温度検出器		9	台		
		SDC200	デジタルロニック		12	台		
		WNH5801K	圧センサ		8	台		
		MP-4-G	モータポジショナー		16	台		
		MP-3-G	モータポジショナー		18	台		
		MP-4-P	モータポジショナー		2	台		
		HY7099A	室内形湿度発信器		2	台		
		R31	デジタル指示調節器		1	台		
		VY5110A	ロータリ形電動二方弁		5	台		
		83160251-007	室内型温湿度センサー		2	台		
		H915A	湿度調節器		1	台		
	(62) 再熱コイルユニット系統			(基本保守)				
		TY6000Z	室内形温度調節器		1	台		
		T6065A	温度調節器		18	台		
		SPB1 1/2B	電磁弁		19	台		
		—	切換スイッチ		1	台		
	(63) FCUバルブ切替系統			(基本保守)				
		VY6100D	電動ボール弁		188	台		
	(64) ファン発停制御系統			(基本保守)				
		T631C	ファーマスタット		11	台		
		H615A	湿度調節器		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
	(65) モータータ^nハ^ 制御系統			(基本保守)				
		MY6040A	直結形タ^nハ^ 操作器		19	台		
		QY6031B	補助スイッチ		11	台		
	(66) 漏水検知監視系統			(基本保守)				
		WW-1200	漏水検知器		8	台		
	(67) ACP-11-1 外気処理用手術室9系統			(基本保守)				
		HY7901A	挿入形露点温度発信器		2	台		
		TY7800C	挿入形温度検出器		2	台		
		L4029E	リミットコントロール		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		3	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		WY7110B	M10DGP^へ^シックユニット		1	台		
		MY6040A	直結形タ^nハ^ 操作器		2	台		
		QY7000C	DC24V定電圧電源		1	台		
		PY7000C	微差圧発信器		1	台		
	(68) ACP-11-2 外気処理用手術室8系統			(基本保守)				
		HY7901A	挿入形露点温度発信器		2	台		
		TY7800C	挿入形温度検出器		2	台		
		L4029E	リミットコントロール		1	台		
		R31	デジタル指示調節器		3	台		
		R36	デジタル指示調節器		1	台		
		WY7110B	M10DGP^へ^シックユニット		1	台		
		MY6040A	直結形タ^nハ^ 操作器		2	台		
		QY7000C	DC24V定電圧電源		1	台		
		PY7000C	微差圧発信器		1	台		
	(69) 落雷対策系統			(基本保守)				
		MDP-65-1	電子機器専用避雷器		45	台		
		MH-230A	中容量電源用避雷器		6	台		
		MDP-24-1	電子機器専用避雷器		2	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		MH-210A	中容量電源用避雷器		2	台		
		MH-210	中容量電源用避雷器		1	台		
		MH-230	中容量電源用避雷器		1	台		
		SSN11-2-2	大容量電源用避雷器		2	台		
	(70) 周産期棟EHP-4, 5 <sup>号</sup> ッケージ <sup>号</sup> 制御(2set)			(基本保守)				
		HY7903T	挿入形露点センサ		2	台		
		VY5115K	アクティバル電動二方弁		2	台		
		VY6091B	小形電動ボール弁		2	台		
		R36	デジタル指示調節器		2	台		
		AT72J1	絶縁トランス		2	台		
		ATY72Z	絶縁トランス		2	台		
	(71) 3F東病棟 ファンコイルユニット制御系統			(簡易保守)				
		WY7224W	CNアダプタ		2	台		
		WY7222W	SCM		2	台		
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		8	台		
		QY7205A	ネハ <sup>号</sup> ネル(縦形)		8	台		
		WY7205W	IFC		8	台		
		SPB1 1/2B	電磁弁		15	台		
	(72) 4F東病棟 ファンコイルユニット制御系統			(簡易保守)				
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		11	台		
		QY7205A	ネハ <sup>号</sup> ネル(縦形)		11	台		
		WY7205W	IFC		11	台		
		SPB1 1/2B	電磁弁		21	台		
	(73) 5F東病棟 ファンコイルユニット制御系統			(簡易保守)				
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		9	台		
		QY7205A	ネハ <sup>号</sup> ネル(縦形)		9	台		
		WY7205W	IFC		9	台		
		SPB1 1/2B	電磁弁		17	台		
	(74) 6F東病棟 ファンコイルユニット制御系統			(簡易保守)				

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		13	台		
		QY7205A	ネハ°ネル(縦形)		13	台		
		WY7205W	IFC		13	台		
		VY6010A	小形電動ボール弁		23	台		
		SPB1 1/2B	電磁弁		2	台		
	(75) 2F西病棟 ファンコイルユニット制御系統			(簡易保守)				
		WY7222W	SCM		1	台		
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		11	台		
		QY7205A	ネハ°ネル(縦形)		11	台		
		WY7205W	IFC		10	台		
		SPB1 1/2B	電磁弁		21	台		
		WY7205W	IFC		1	台		
	(76) 3F西病棟 ファンコイルユニット制御系統			(簡易保守)				
		WY7222W	SCM		1	台		
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		11	台		
		QY7205A	ネハ°ネル(縦形)		11	台		
		WY7205W	IFC		11	台		
		SPB1 1/2B	電磁弁		21	台		
	(77) 4F西病棟 ファンコイルユニット制御系統			(簡易保守)				
		WY7222W	SCM		1	台		
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		11	台		
		QY7205A	ネハ°ネル(縦形)		11	台		
		WY7205W	IFC		11	台		
		SPB1 1/2B	電磁弁		21	台		
	(78) 5F西病棟 ファンコイルユニット制御系統			(簡易保守)				
		WY7222W	SCM		1	台		
		TY7820Z	ユニット型温度検出器		11	台		
		QY7205A	ネハ°ネル(縦形)		11	台		
		WY7205W	IFC		1	台		

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
		SPB1 1/2B	電磁弁		21	台		
		WY7205W	IFC		10	台		
23頁-フィルター交換-1	中・高性能フィルター交換 (偶数年度)	超高性能フィルター (HEPAフィルター)	VN-100-260PW	610×915×150	4	枚	OP-1 (CFU-4)	
			VN-100-153PW	610×550×150	2	枚	OP-1 (CFU-4)	
			VN-100-260PW	610×915×150	10	枚	OP-2 (CFU-5)	
			VN-100-153PW	610×550×150	2	枚	OP-2 (CFU-5)	
			VN-100-260PW	610×915×150	6	枚	OP-3 (CFU-6)	
			VN-100-78PW	305×610×150	11	枚	OP-3 (CFU-6)	
			VN-100-260PW	610×915×150	2	枚	OP-3前室 (CFU-7)	
			VN-100-260PW	610×915×150	6	枚	OP-5 (CFU-8)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	4	枚	OP-6 (CFU-9)	
			VN-100-210PW	610×760×150	1	枚	OP-6操作室 (CFU-10)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	2	枚	OP-7 (CFU-11)	
			VN-100-260PW	610×915×150	6	枚	手術室ホール (CFU-12)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	2	枚	器材庫 (CFU-13)	
			VN-100-210PW	610×760×150	3	枚	手術室前 (CFU-14)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	6	枚	既消毒室 (CFU-15)	
			VH-100-410-PW	610×915×150 多風量型	6	枚	OP-8 (CFU-3)	
			VH-100-340-PW	610×760×150 多風量型	2	枚	OP-8 (CFU-3)	
			VH-100-270-PW	610×610×150 多風量型	2	枚	OP-8 (CFU-3)	
			VH-100-270-PW	610×610×150 多風量型	12	枚	OP-9 (CFU-1, 2)	
			VH-100-646-PW	915×610×290 多風量型	4	枚	OP-9 (CFU-1, 2)	
			VH-100-410-PW	610×915×150 多風量型	1	枚	OP-9 (CFU-1, 2)	
			VH-100-104-PW	500×305×150 多風量型	4	枚	OP-9 (CFU-1, 2)	
			VH-100-340-PW	610×760×150 多風量型	2	枚	OPホール (ACP-14A)	
			VH-100-410-PW	610×915×150 多風量型	2	枚	前室 (ACP-14B)	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			VH-100-410-PW	610×915×150 多風量型	4	枚	6F感染症病室	
			A-1-H	830×730×1300	1	枚	6F感染症病室排気用	
		HEPA・高性能フィルター	APT-760S-KG	760×610×150 HEPAフィルター	21	枚	周産期棟	
			APK-610W-AA-Four9	610×610×290 HEPAフィルター	1	枚	周産期棟隔離室換気用	
			MP-E90	590×410×52 高性能フィルター	5	枚	周産期棟	
23頁-フィルター交換-1	中・高性能フィルター交換 (偶数年度)	中性能フィルター	4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-3	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-3	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-5	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-5	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-7	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-7	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-8	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-8	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-9	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-9	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-10	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-10	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-11	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-11	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-12	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-12	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-13	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-13	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-14	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-14	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	6	枚	AC-15	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-16	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-16	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-17	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-17	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-18	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-19	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-20	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-21	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-23	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-24	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-36	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-36	
			3VR-WTE90	550×640×290	2	枚	AC-37	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-39	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-39	
			5VR-WTE90-56F	610×610×150	2	枚	ACP-11-1 (FCU-1)	
			5VR-WTE90-56F	610×610×150	2	枚	ACP-11-2 (FCU-2)	
23頁-フィルター交換-1	中・高性能フィルター交換 (偶数年度)	中高性能チャコール フィルター (RI)	KH-56-90	610×610×290	3	枚	FU系統 中性能フィルター	
			8AI-66	610×610×290	3	枚	FU系統 高性能フィルター	
			ST-30W	610×610×290	3	枚	FU系統 チャコールフィルター	
			CM-31-M-R-50	610×610×50 プレフィルター(ガラス繊維)	3	枚	FU系統 プレフィルター	
		活性炭フィルター (FU-2)	アルミ砕破砕炭4/6メッシュ入フィルタ	435×600×30 活性炭	16	枚	FU-2排気ユニット	
		プレフィルター (FU-2)	CM-31-M-R-50	610×610×50 プレフィルター(ガラス繊維)	1	枚	FU-2排気ユニット	
		プレフィルター (FU-2)	CM-31H-M-R-50	610×305×50 プレフィルター(ガラス繊維)	2	枚	FU-2排気ユニット	
24頁-フィルター交換-1	中・高性能フィルター交換 (奇数年度)	超高性能フィルター (HEPAフィルター)	VN-100-260PW	610×915×150	2	枚	クリーンルーム (CFU-1)	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			VN-100-188PW	450×915×150	4	枚	血管連続撮影室1 (CFU-2)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	4	枚	血管連続撮影室2 (CFU-3)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	4	枚	ICU4床 (CFU-16)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	3	枚	CCU3床 (CFU-17)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	2	枚	隔離1床 (CFU-18)	
			VN-100-210PW	610×760×150	1	枚	ICU前室(1) (CFU-19)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	4	枚	ICUナースステーション (CFU-20)	
			VN-100-210PW	610×760×150	9	枚	ICU通路 (CFU-21)	
			VN-100-350PW	610×1220×150	2	枚	ICU器材庫 (CFU-22)	
			VN-100-260PW	610×915×150	4	枚	ICU4床 (CFU-23)	
			VN-100-260PW	610×915×150	12	枚	ICU4床 (CFU-24)	
			VN-100-260PW	610×915×150	4	枚	ICU4床 (CFU-25)	
			VN-100-210PW	610×760×150	2	枚	無菌病室準備室 (CFU-26)	
			VN-100-210PW	610×760×150	1	枚	無菌病室準備室前室 (CFU-27)	
			VN-100-260PW	610×915×150	12	枚	人工透析室 (CFU-28)	
			VN-100-260PW	610×915×150	2	枚	休憩室 (CFU-29)	
			VN-100-210PW	610×760×150	4	枚	分娩室 (CFU-30)	
			VH-100-550AA	610×1220×150 多風量型	5	枚	MFICU個室1～5 (CFU-31)	
			VH-100-550AA	610×1220×150 多風量型	2	枚	MFICU前室 (CFU-31)	
24頁-フィルター交換-1	中・高性能フィルター交換 (奇数年度)	中性能フィルター	4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-3	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-3	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-5	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-5	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-7	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-7	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-8	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-8	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-9	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-9	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-10	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-10	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-11	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-11	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-12	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-12	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-13	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-13	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-14	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-14	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	6	枚	AC-15	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-16	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-16	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-17	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-17	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-18	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-19	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-20	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-21	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-23	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-24	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	1	枚	AC-36	
			2VR-WTE90-28V	305×610×290	1	枚	AC-36	
			3VR-WTE90	550×640×290	2	枚	AC-37	
			4VR-WTE90-56F	610×610×290	2	枚	AC-39	
			4VR-WTE90-28H	610×305×290	2	枚	AC-39	

三重県立総合医療センター設備機器一覧表

仕様書No.	設備名称	型式	機器名称	機器仕様	数量	単位	備考	メーカー名
			5VR-WTE90-56F	610×610×150	2	枚	ACP-11-1 (FCU-1)	
			5VR-WTE90-56F	610×610×150	2	枚	ACP-11-2 (FCU-2)	
		プレフィルター (FU-2)	CM-31-M-R-50	610×610×50 プレフィルター(ガラス繊維)	1	枚	FU-2排気ユニット	
		プレフィルター (FU-2)	CM-31H-M-R-50	610×305×50 プレフィルター(ガラス繊維)	2	枚	FU-2排気ユニット	