

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 令和7年度 | 令和7年度 総医 第 91 号 | 工 事 仕 様 書 (地方独立行政法人三重県立総合医療センター) | |
| 施設名 | 地方独立行政法人三重県立総合医療センター | | |
| 履行場所 | 三重県四日市市大字日永5450番地132 | | |
| 工種 | 誘導灯ランプ及びバッテリー取替 | | |
| | | | |
| 工期 | 契約日から令和8年3月27日まで | | |
| 工事の概要 | | | |
| 誘導灯(全248台)のランプ及びバッテリーの取替 | | | |

工事内訳

| ＜ 工 事 名 ＞ 地方独立行政法人三重県立総合医療センター誘導灯ランプ及びバッテリー取替 | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 | | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| | | | | | |
| （ 一 ） 電気設備工事 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | |
| | | | | | |
| （ 二 ） 共通仮設費 | | 1 | 式 | | |
| 純工事費 | | | | | |
| （ 三 ） 現場管理費 | | 1 | 式 | | |
| 工事原価 | | | | | |
| （ 四 ） 一般管理費等 | | 1 | 式 | | |
| 工事価格 | | | | | |
| | | | | | |
| 消費税等相当額 | | 1 | 式 | | |
| 設計額 | | | | | |

工事種別内訳

| 名 称 | | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|
| 電気設備工事 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

電気設備工事 種目別内訳

| 電気設備工事 | | | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|----|-----|-----|
| | 名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 地下 1 階 | | 1 | | 式 | | |
| 2 | 1 階 | | 1 | | 式 | | |
| 3 | 2 階 | | 1 | | 式 | | |
| 4 | 3 階 | | 1 | | 式 | | |
| 5 | 4 階 | | 1 | | 式 | | |
| 6 | 5 階 | | 1 | | 式 | | |
| 7 | 6 階 | | 1 | | 式 | | |
| 8 | 7 階 | | 1 | | 式 | | |
| 9 | 周産期棟 | | 1 | | 式 | | |
| 10 | 内視鏡棟 | | 1 | | 式 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

地下1階

1 電気設備工事

| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 誘導灯ランプ | A級用 FK92220 | 8 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 17 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 3 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | A級用 FK736 | 4 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 18 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 点滅型用 FK731 | 2 | 個 | | | |
| 点滅用バッテリー | B級 点滅用 FK838 | 2 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 22 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 1 階 | | | | | | |
|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 1 電気設備工事 | | | | | | |
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 50 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 19 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 44 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 両面用 FK726 | 5 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 点滅型用 FK731 | 15 | 個 | | | |
| 点滅用バッテリー | B級 点滅用 FK838 | 15 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 64 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 2階 | | | | | | |
|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 1 電気設備工事 | | | | | | |
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 52 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 8 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 41 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 両面用 FK726 | 7 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 点滅型用 FK731 | 5 | 個 | | | |
| 点滅用バッテリー | B級 点滅用 FK838 | 5 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 53 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 3階 1 電気設備工事 | | | | | | |
|-------------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 16 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 7 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 15 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 両面用 FK726 | 2 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 点滅型用 FK731 | 4 | 個 | | | |
| 点滅用バッテリー | B級 点滅用 FK838 | 4 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 21 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 4 階 | | | | | | |
|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 1 電気設備工事 | | | | | | |
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 15 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 8 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 15 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 両面用 FK726 | 2 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 点滅型用 FK731 | 4 | 個 | | | |
| 点滅用バッテリー | B級 点滅用 FK838 | 4 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 21 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 5階 1 電気設備工事 | | | | | | |
|-------------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 15 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 8 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 15 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 両面用 FK726 | 2 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 点滅型用 FK731 | 4 | 個 | | | |
| 点滅用バッテリー | B級 点滅用 FK838 | 4 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 21 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 6 階 | | | | | | |
|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 1 電気設備工事 | | | | | | |
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 18 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 5 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 15 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 両面用 FK726 | 3 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 点滅型用 FK731 | 2 | 個 | | | |
| 点滅用バッテリー | B級 点滅用 FK838 | 2 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 20 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 7 階 | | | | | | |
|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 1 電気設備工事 | | | | | | |
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 8 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 1 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 6 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 点滅型用 FK731 | 3 | 個 | | | |
| 点滅用バッテリー | B級 点滅用 FK838 | 3 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 9 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 1 電気設備工事 | | | | | | |
|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 14 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 8 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 両面用 FK726 | 3 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 11 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 1 電気設備工事 | | | | | | |
|----------|---------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 誘導灯ランプ | B級用 FK91220 | 7 | 個 | | | |
| 誘導灯ランプ | C級用 FK91110 | 1 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級及びC級 片面用 FK721 | 4 | 個 | | | |
| 誘導灯バッテリー | B級 両面用 FK726 | 2 | 個 | | | |
| 取替作業費 | | 6 | 箇所 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

[illegible][illegible]