

令和8年度	令和8年度 総医 第 A06 号	工 事 仕 様 書 (地方独立行政法人三重県立総合医療センター)			
施設名	地方独立行政法人三重県立総合医療センター				
履行場所	四日市市大字日永5450番地132				
工種	消防用設備保守点検業務委託				
設計金額					
工期	契約日から令和9年3月31日まで				
工事の概要					
1. 消防用設備保守点検業務 (病院本体, 看護師寮, 院内保育所, 医師公舎の機器点検・総合点検年2回) 自動火災報知設備, 連結送水管, 誘導灯及び誘導標識, 排煙設備, ガス漏れ火災警報設備, 非常警報設備, 消火器具, スプリンクラー設備, 泡消火設備, ハロゲン化物消火設備, フード消火設備, 防火水槽, 自動火災通報設備, 総合操作盤, 避難器具 2. 異常・故障対応 (原因調査, 応急復旧, 故障修理等) 3. 消防訓練, 電気設備点検, 建築設備点検技術者派遣 上記に係る消防用設備保守点検業務 一式					

種目別内訳

＜ 業 務 名 ＞ 地方独立行政法人三重県立総合医療センター消防用設備保守点検業務委託						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
(一)	消防用設備保守点検業務	1		式		
	直接人件費					
(二)	直接物品費	1		式		
	直接業務費					
(三)	業務管理費	1		式		
	業務原価					
(四)	一般管理費等	1		式		
	業務価格					
	消費税等相当額	1		式		
	設計額					

直接人件費 中科目別内訳

（一）消防用設備保守点検業務		1. 病院本体		
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1) 自動火災報知設備	1	式		
(2) 連結送水管	1	式		
(3) 誘導灯及び誘導標識	1	式		
(4) 排煙設備	1	式		
(5) ガス漏れ火災警報設備	1	式		
(6) 非常警報設備	1	式		
(7) 消火器具	1	式		
(8) スプリンクラー設備	1	式		
(9) 泡消火設備	1	式		
(10) ハロゲン化物消火設備	1	式		
(11) フード消火設備	1	式		
(12) 防火水槽	1	式		
(13) 自動火災通報設備	1	式		
(14) 総合操作盤	1	式		
(15) 避難器具	1	式		

直接人件費細目別内訳

(一) 消防用設備保守点検業務		1. 病院本体		(1) 自動火災報知設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受信機	GR型複合盤	1	面			
副受信機	液晶表示	14	面			
中継器	1～8回線，アナログ式，一般R型	102	個			
発信機	P型1級，屋内型	73	個			
発信機	P型1級，屋外型	31	個			
感知器	差動式スポット型	497	個			
煙感知器	光電式スポット型	369	個			
感知器	光電アナログ式スポット型	225	個			
感知器	熱アナログ式スポット型	39	個			
感知器	定温式スポット型（防水特種）	172	個			
感知器	定温式スポット型（防水1種）	58	個			
感知器	定温式スポット型（特種）	25	個			
感知器	定温式スポット型（1種）	11	個			
感知器	差動式分布型	4	個			
音響装置		93	個			

直接人件費 細目別内訳

(一) 消防用設備保守点検業務		1. 病院本体		(3) 誘導灯及び誘導標識		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導灯信号装置・ 点滅信号装置	松下電工, FF90053	1	式			
避難口誘導灯	A級	2	台			
避難口誘導灯	B級BH型	66	台			
避難口誘導灯	B級BL型	85	台			
避難口誘導灯	C級	2	台			
室内通路誘導灯	B級BL型	42	台			
室内通路誘導灯	C級	60	台			
階段通路誘導灯		48	台			
誘導標識		20	台			
小計						

