

質疑回答書

令和8年7月2日

令和8年6月25日付けで公告しました下記案件における質疑事項について回答いたします。

(案件名) 地方独立行政法人三重県立総合医療センター
各階スタッフステーション他空調機更新工事

No.	質疑内容	回答
1	エアコン更新の対象機器に関しまして工事仕様書には三菱製の型番が記載されておりますが、三菱製の機種を選定した方がよろしいでしょうか。	工事仕様書に記載の型番は、既設設備との統一性、保守面での共通化及び維持管理性を考慮して選定しています。そのため、仕様書記載機種を推奨します。ただし、同等以上の性能を有し、既設設備との接続性、保守性及び運用に支障がない機種であれば、他メーカーも可とします。